



冷凍空調基本訓練教材

YH-015-01-1412

新鮮空氣需求建議值

103 年 12 月 3 日

目的：提供各類場所新鮮空氣需求量建議

教具：無

課程內容

新鮮空氣需求量建議表 FRESH AIR VENTILATION STANDARDS

應用場所 Application	吸菸量 Smoking			單位人數換氣量 CMH PER PERSON		單位面積 換氣量 CMH PER AREA
	無 None	少許 Some	嚴重 Consid erable	標準	最低	
				Srandard (CMH/人)	minimum (CMH/人)	CMH/m <sup>2</sup>
公寓(普通)Apartment(Average)		V		34	25.5	---
公寓(豪華)Apartment(Deluxe)		V		51	42.5	6.0
銀行 Banking Space		V		17	12.8	---
理髮院 Barber Shops			V	25.5	17	---
美容院 Beauty Parlor		V		17	12.8	---
酒吧 Cocktail Bars			V	51	42.5	---
走廊 Corridors	---	---	---	---	---	4.6
百貨公司 Department stores		V		12.8	8.5	9.1
藥房 Drug store	V			17	12.8	---
工廠 Factories	V			17	12.8	1.8
醫院(手術室)Hospital's(Operating Rooms)	V			---	---	36.6
醫院(個人病房)Hospital's(Private Rooms)	V			51	42.5	6.0
醫院(一般病房)Hospital's(Wards)	V			34	25.5	---
飯店(客房)Hotel Rooms			V	51	42.5	6.0
餐廳(廚房)Restaurant(Kitchen)	---	---	---	---	---	73.2
住宅(廚房)Residence(Kitchen)	---	---	---	---	---	36.6
試驗室 Laboratories		V		34	25.5	---
會議室 Meeting Rooms			V	85	51	22.9
辦公室(一般)Office(General)		V		25.5	17	4.6
辦公室(個人)Office(Private)	V			42.5	25.5	4.6
辦公室(個人)Office(Private)			V	51	42.5	---
餐廳(西式)Restaurant(Café teria)			V	20.4	17	---
餐廳(中式)Restaurant(Dining Room)			V	25.5	20.4	---
教室 School Rooms	V			---	---	---
一般商店 Shop Retail	V			17	12.8	---
戲院 Theater	V			12.8	8.5	---
戲院 Theater	V			25.5	17	---
廁所 Toilets	V			---	---	36.6