



冷凍空調基本訓練教材

YF-1002-1508

每冷凍噸適用於各種場所冷房負荷速算表

104年8月20日

目的：提供空調工程業每冷凍噸適用於各種場所冷房負荷速算表參考。

場所	面積		場所	面積(或人數)	
	M <sup>2</sup>	坪		M <sup>2</sup>	坪
住家	20~26	6~8	醫院	17~23	5~7
辦公室	17~23	5~7	飲食店	13~17	4~5
銀行	13~20	4~6	餐廳	6~10 人	
美容院、 理髮廳	13~17	4~5	電影院、 劇場	12~16 人	
一般商店	10~17	3~5	酒吧	6~8 人	

註：以上數據僅供參考，如需精確計算，請洽本公司業務部。